



ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.
Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024
web: <http://edktvf.zoldhatosag.hu> e-mail: eszakdunantuli@zoldhatosag.hu
Ügyélfogadás: Hétfő: 8.30-12 Szerda: 8.30-12, 13-16 Péntek: 8.30-12 óráig
Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	
Központi Iktató	
Érk.	2014-02-07
Szám	0/72/0 Mell.

év:	hó:	nap:	KÜJ:	100182534	KTJ:	100944003
<u>Iktatószám:</u>	122-4./2014	<u>Hiv. szám:</u>	-	<u>Tárgy:</u>	Ostffyasszonyfa,	
<u>Előadó:</u>	Dr. Király Bernadett Zsófia / Perjes Katalin Boglárka	<u>Melléklet:</u>	1 db	Ostffyasszonyfai Petőfi MGSZ. 088/2 hrsz. alatti telephely levegőtisztaság-védelmi követelményei		

Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata

Ostffyasszonyfa

Kossuth L. u. 40.
9512

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján **megkeresi** az önkormányzat jegyzőjét, hogy az alábbi hirdetményt öt napon belül – 15 napon keresztül - szíveskedjék közzétenni:

Hirdetmény

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség **értesíti az alábbi táblázatban felsorolt ingatlanok tulajdonosait**, hogy az **Ostffyasszonyfai Petőfi MGSZ.** (9512 Ostffyasszonyfa, Kossuth L. u. 40.; KSH szám: 10072927-0141-124-18) az Ostffyasszonyfa 088/2 hrsz-ú telephelyére vonatkozóan a 122-3/2014. számon **meghozta az első fokú határozatát**, amely ellen e hirdetmény levételétől számított **15 napon belül lehet fellebbezéssel élni**. A határozat Ostffyasszonyfa Község Polgármesteri Hivatalában, továbbá a Felügyelőség honlapján (<http://edktvf.zoldhatosag.hu>) tekinthető meg.

település	ingatlan helyrajzi száma
Ostffyasszonyfa	074/3, 074/3, 074/6, 074/8-15, 079, 088/5.

A kifüggesztés napja:

A kifüggesztés időtartama: 15 nap

A Felügyelőség kéri, hogy a határozat jogerőre emelkedésének megállapítása érdekében a hirdetmény levételének napjáról szíveskedjék értesíteni.

Győr, 2014. január 28.


Dr. Buday Zsolt
igazgató megbízásából

Molnár Attila s.k.
osztályvezető



A kiadvány hiteles

6.



ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.
Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024
web: <http://edktvf.zoldhatosag.hu> e-mail: eszakdunantuli@zoldhatosag.hu
Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.30-12 Szerda: 8.30-12, 13-16 Péntek: 8.30-12 óráig
Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!

A határozat jogerős:	év:	hó:	nap:	KÜJ:	100182534	KTJ:	100944003
Iktatószám:	122-3/2014.	Hiv. szám:	-	Tárgy:	Ostffyasszonyfa,		
Előadó:	Dr. Király Bernadett Zsófia / Perjes Katalin Boglárka	Melléklet:	1 db	Ostffyasszonyfai Petőfi MGSZ. 088/2 hrsz. alatti telephely levegőtisztaság-védelmi követelményei			

HATÁROZAT

I.

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség az **Ostffyasszonyfai Petőfi MGSZ.** (9512 Ostffyasszonyfa, Kossuth L. u. 40.; KSH szám: 10072927-0141-124-18) részére **engedélyezi** az Ostffyasszonyfa 088/2 hrsz-ú *telephelyén* lévő légszennyező pontforrásainak üzemeltetését és arra vonatkozóan az **alábbi levegővédelmi követelményeket állapítja meg:**

1. Légszennyezést okozó technológiák megnevezése:

T2 Takarmány tisztítás
T3 Biogáz üzem, villamos energia termelés

2. A létesítmény, illetve technológia légszennyező forrásai:

A T2 technológiához tartozó pontforrások:

P1 I. sz. porleválasztó ciklon kürtője
P2 II. sz. porleválasztó ciklon kürtője

A T3 technológiához tartozó pontforrás:

P3 Gázmotor kémény

3. A kibocsátott légszennyező anyagok, valamint az elérhető legjobb technika alapján meghatározott kibocsátási határértékek a mellékelt 3. verziószámú táblázatban kerültek megállapításra.

4. Egyéb betartandó előírások:

4.1. Betartandó műszaki előírások:

- 4.1.1. A tevékenység során a légszennyezést okozó technológiai berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy a levegőterhelés minimális legyen.
- 4.1.2. A technológiához tartozó leválasztó berendezést üzemeltetni kell, meghibásodás esetén a tevékenységet a hiba kijavításáig fel kell függeszteni. A leválasztó egység ellenőrzéséről karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 4.1.3. A berendezések rendszeres karbantartását és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell.

4.2. Méréssel és adatszolgáltatással kapcsolatos előírások:

- 4.2.1. A P1 és P2 légszennyező források kibocsátását **ötévente**, a P3 légszennyező pontforrás kibocsátását **2 évente** méréssel kell igazolni. Az első mérést P1 és P2-re **2018. július 26-ig**, a P3 pontforrásra **vonatkozóan 2015 július 26-ig** el kell végezni és a mérési jegyzőkönyvet meg kell küldeni a Felügyelőség részére.
- 4.2.2. A tervezett mérés időpontjáról a mérés megkezdése előtt **15 nappal** a hatóságot értesíteni kell. A mérési jegyzőkönyvet a mérést követő **60 napon belül** egy példányban be kell nyújtani a Felügyelőségre.

- 4.2.3. A mérés során előírt mérési módszert, vagyis szabványos, vagy azzal bizonyítottan egyenértékű mérést kell alkalmazni, amelyet csak arra akkreditált mérőszervezet végezhet.
- 4.2.4. Az üzemeltető a légszennyező forrásokra vonatkozóan köteles a megfelelő formanyomtatványokon adatokat szolgáltatni a környezetvédelmi hatóság számára. (A KAR, LAL és LM adatlapok a Felügyelőség honlapján elérhetők, <http://edktvf.zoldhatosag.hu/> címen.)
- 4.2.5. Az üzemeltetőnek a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított **30 napon** belül a Felügyelőség részére be kell jelenteni (LAL adatlapon), és egyúttal kérni kell a levegőtisztaság-védelmi engedély módosítását.
- 4.2.6. A levegőtisztaság-védelmi éves jelentést minden év március 31-ig, az erre rendszeresített formanyomtatványon (LM adatlapon) kell teljesíteni. Az éves jelentésben a mérési eredményeknek tükröződniük kell.

4.3. *Rendkívüli üzemi állapotra és rendkívüli légszennyezésre vonatkozó előírások:*

- 4.3.1. A rendkívüli légszennyezést a környezetvédelmi hatóságnak a szennyezés bekövetkeztekor azonnal be kell jelenteni, a berendezéseket azonnal le kell állítani és gondoskodni kell a szennyezés okának elhárításáról.

II.

A jelen határozatba foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély **2019. február 15-ig hatályos**. Az engedély időbeli hatályának lejártá előtt az új levegőtisztaság-védelmi engedélyt az engedélyesnek kell kérnie, a jogszabályban előírt tartalmú dokumentáció benyújtásával. Az engedély kérelem benyújtása nem hosszabbítja meg az engedély hatályát.

III.

Az Ostffyasszonyfai Petőfi MGSZ. a kérelem elbírálásáért járó 96.000,-Ft. összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

IV.

A határozat ellen annak kézhezvételétől számított **15 napon belül** az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, az első fokú környezetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtott, 48.000,-Ft. összegű szolgáltatási díj megfizetését igazoló fellebbezésnek van helye.

INDOKOLÁS

Az Ostffyasszonyfai Petőfi MGSZ. (9512 Ostffyasszonyfa, Kossuth L. u. 40; továbbiakban: MGSZ.) új levegőtisztaság-védelmi engedélykérelmet nyújtott be az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez az Ostffyasszonyfa 088/2 hrsz-ú telephelyén lévő légszennyező pontforrásaira vonatkozóan.

Az ügyfél megfizette a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet I. fejezet 14. főszáma alapján megállapított 96.000,-Ft. összegű igazgatási szolgáltatási díjat.

A hatóság értesítette az eljárás megindulásáról a társadalmi szervezeteket.

Az ügyfél által benyújtott kérelem megfelelt a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletben foglaltaknak. Ezért a hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint levegőtisztaság-védelmi engedélyt ad ki, melyben megállapította a levegővédelmi követelményeket.

A Felügyelőség a rendelkező részben szereplő levegővédelmi követelményeket a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdése, valamint a 6. sz. mellékletben foglaltak alapján állapította meg.

A hatóság a T2 technológia P1 és P2 pontforrásán kibocsátott légszennyező anyagra a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. sz. melléklet 2.39. pontja alapján eljárás-specifikus technológiai kibocsátási határértéket adott meg.

A hatóság a T3 technológia P3 pontforrásán kibocsátott légszennyező anyagokra a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. sz. melléklet 2.55.1 pontja alapján eljárás-specifikus technológiai kibocsátási határértéket adott meg.

A hatóság megvizsgálta a Volumix Kft. által készített a Szövetkezet Ostffyasszonyfa 088/2 hrsz alatti telephelyén üzemelő P1, P2 és P3 légszennyező pontforrásaira vonatkozó 022/E-001/2013 számú mérési jegyzőkönyvet. A mérési jegyzőkönyv levegővédelmi szempontból megfelelő, határérték túllépés nincs.

A telephely Ostffyasszonyfa területén található. A pontforrások által kibocsátott levegőszennyezés hatásterület által érintett ingatlanok helyrajzi számait az alábbi felsorolás tartalmazza: 074/3, 074/6, 074/8-15, 079, 088/5. A hatásterületen a levegővédelmi követelmények teljesülnek. A hatásterület megállapítását követően a hatóság a hatásterületen található ingatlanok tulajdonosait, mint érintett ügyfeleket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29.§ (6) bekezdése alapján hirdetményi úton értesítette az eljárás megindulásáról. Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata a hirdetményt a helyben szokásos módon közzé tette.

A hatóság az adatszolgáltatásra vonatkozó követelmények meghatározásakor a R. 31.§ (1) (2) és (4) bekezdései alapján járt el, a mérésre vonatkozó rendelkezéseket a R. 25.§ (2) bekezdésének felhatalmazása alapján állapította meg. A mérések gyakoriságát a hatóság a 6/2011.(I.14.) VM rendelet 14. számú mellékletének megfelelően állapította meg.

A hatóság tájékoztatja az engedélyest, hogy a mérés során a mérési módszer megválasztása és a műszerek kalibrálása, karbantartása tekintetében a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött pontforrások kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011.(I.14.) VM rendelet 6.§-a rendelkezései szerint kell eljárni.

A hatóság felhívja az engedélyes figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011.(I.14.) VM rendelet 8.§ (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti.

A LAL változásjelentésre vonatkozó rendelkezések a 306/2010. (XII.23.) Korm. rend. 31.§ (4) bekezdésén alapulnak.

A levegőtisztaság-védelmi engedély kiadására és módosítására vonatkozó rendelkezéseket a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 22.§ (1) (4) és (5) bekezdései tartalmazzák.

Az engedély időbeli hatályát a hatóság a 306/2010. (XII.23.) Korm. rend. 25.§ (5) bekezdése alapján állapította meg. A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 34.§, 35.§-a határozza meg a határérték túllépésének, valamint a levegővédelmi követelmények megsértésének jogkövetkezményeit.

A hatóság az eljárási költségről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. § (1) bekezdésének dc) és dd) pontjai alapján rendelkezett. A határozattal szembeni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bekezdése, valamint a 99.§ (1) bekezdése biztosítja. A jogorvoslati eljárás szolgáltatási díját a 33/2005.(XII.27.) KvVM. rendelet 2.§ (4) bekezdése állapítja meg. A hatóság hatásköre a fent idézett jogszabályokon kívül a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 8.§-án, illetékessége az ugyanezen jogszabály 1.sz. mellékletén alapul.

Győr, 2014. január 30.

Dr. Buday Zsolt
Igazgató megbízásából

Dr. Jagadics Zoltán s.k.
mb. igazgató-helyettes



A határozatról értesül:

1. Ostffyasszonyfai Petőfi MGSZ. - 9512 Ostffyasszonyfa, Kossuth L. u. 40.

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI Érvényes

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel 100944003
Ügyfél neve Ostffyasszonyfai 'Petöfi' Mezőgazdasági Szövetkezet
Megnevezés Szarvasmarha tenyésztő telep-Termény tisztító
A telephely címe 9512 Ostffyasszonyfa Külterület
A technológia azonosítója 2 Besorolás: 133
A technológia megnevezése Tararmány tisztítás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Forrás	Tömegáram	HÉ értelmezés
Szilárd Anyag (7)	P1	0.175 kg/h	Eljárás specifikus alapon
Szilárd Anyag (7)	P2	0.182 kg/h	Eljárás specifikus alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P1 I. sz. porleválasztó ciklon kűrtője
P2 II. sz. porleválasztó ciklon kűrtője

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név-től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O %
Szilárd /Nem Toxikus/ Por (7)		150.0 mg/m ³ véggáz		

A(z) 122-3/2014. sz. határozat melléklete

[Handwritten signature]
aláírás

A technológia azonosítója 3 Besorolás: 132
 A technológia megnevezése Biogáz üzem, villamosenergia termelés biogáz üzem?
 gázmotor

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Forrás	Tömegáram	HÉ értelmezés
Nitrogén Oxidok (No És No2) Mint No2 (3)	P3	0.51 kg/h	Eljárás specifikus alapon
Összes Szerves Anyag C-Ként (Kivéve Metán) (981)	P3	0.069 kg/h	Eljárás specifikus alapon
Szén-Dioxid (999)	P3	368.858 kg/h	Határértékkel nem szabályzott
Szén-Monoxid (2)	P3	0.307 kg/h	Eljárás specifikus alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P3 Gázmotor kémény

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név-től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O %
Nitrogén-Oxidok /Mint No2/ (3)		600.0 mg/m3 véggáz		5
Összes Szerves Anyag C-Ként (Kivéve Metán) (981)		150.0 mg/m3 véggáz		5
Szén-Monoxid (2)		700.0 mg/m3 véggáz		5

A(z) 122-3/2014 sz. határozat melléklete

[Handwritten signature]
 aláírás